

# 質問回答書

令和5年6月5日

「山口県産業技術センター北棟醗酵室他空調及び冷凍冷蔵設備更新工事」に関する質問について、以下のとおり回答します。

番号	仕様書の項目番号・ 図面の番号等	質問事項	回 答
1	図面番号34-07 北棟・機器表	<p>改修後・新設欄、【新設注記】の項目にて上から7行目のデフロスト方式について、冷凍ユニットはホットガス方式、冷蔵ユニットはワサイクルホットガス方式とありますが、パッケージ型でのホットガスデフロスト対応機が入手困難の為、デフロスト方式の変更可能でしょうか？可能であればヒーターデフロスト方式のご検討をお願いします。</p> <p>なお、ヒーターデフロスト方式になりますと、ヒーター容量(3φ200V)が増量となります。</p> <p>※参考にホットガスデフロスト方式の詳細な仕様書提供頂けますか。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・デフロスト方式は機器表に示すものとしします。</li><li>・電気容量増は不可、減は可とします。</li><li>・34-04名簿の空気調機一覧にあるメーカーより選定してください。</li></ul>